し尿

搬入実績　（kℓ）

	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度
し　　尿	2,426.4	2,336.4	2,304.0	2,119.5	1,996.2
浄化槽汚泥	11,984.4	11,860.2	11,586.6	11,954.7	11,377.8
合　　計	14,410.8	14,196.6	13,890.6	14,074.1	13,374.0

放流水測定結果

	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	排出基準
水素イオン濃度（pH）	7.0	6.9	7.1	6.9	6.9	5.8～8.7
生物化学的酸素要求量(mg／ℓ)	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	30以下
化学的酸素要求量(mg／ℓ)	9.8	10.6	11.3	9.5	7.2	30以下
浮遊物質量(mg／ℓ)	1.6	1.4	1未満	1未満	1未満	70以下
窒素含有量(mg/ℓ)	3.7	3.0	3.5	6	3.0	20以下
燐含有量(mg/ℓ)	0.05未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2以下
大腸菌群数(個/㎤)	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	3,000以下