し尿搬入実績

(kg)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
し　　尿	194.4	162.0	183.6	167.4	210.6	176.4	171.0	180.0	223.2	124.2	153.0	172.8	2,118.6
（那須烏山市）	104.4	88.2	97.2	82.8	109.8	93.6	88.2	91.8	111.6	68.4	84.6	93.6	1,114.2
（那珂川町）	90.0	73.8	86.4	84.6	100.8	82.8	82.8	88.2	111.6	55.8	68.4	79.2	1,004.4
浄化槽汚泥	1,072.8	990.0	1,150.2	1,009.8	955.8	939.6	1,029.6	972.0	901.8	817.2	900.0	1,216.8	11,955.6
（那須烏山市）	678.6	691.2	801.0	714.6	675.0	599.4	739.8	635.4	610.2	541.8	547.2	759.6	7,993.8
（那珂川町）	394.2	298.8	349.2	295.2	280.8	340.2	289.8	336.6	291.6	275.4	352.8	457.2	3,961.8
（那須烏山市）	783.0	779.4	898.2	797.4	784.8	693.0	828.0	727.2	721.8	610.2	631.8	853.2	9,108.0
（那珂川町）	484.2	372.6	435.6	379.8	381.6	423.0	372.6	424.8	403.2	331.2	421.2	536.4	4,966.2
合　　計	1,267.2	1,152.0	1,333.8	1,177.2	1,166.4	1,116.0	1,200.6	1,152.0	1,125.0	941.4	1,053.0	1,389.6	14,074.2

放流水測定結果

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度（pH）	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.7	7.2	6.6	7.9	6.7	7.0	7.2
生物化学的酸素要求量(mg／ℓ)	1未満	1未満	1	1	1	1未満	1	1未満	1	2	1	2
化学的酸素要求量(mg／ℓ)	9	10	11	9	11	9	9	8	7	12	7	12
浮遊物質量(mg／ℓ)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
窒素含有量(mg/ℓ)						4.3						7.7
燐含有量(mg/ℓ)						0.06未満						0.06未満
大腸菌群数(個/㎤)	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満