令和６年度　し尿処理施設放流水測定結果

区　分	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	6.8	7.0										
生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	20以下	2	1未満										
化学的酸素要求量	mg/ℓ	30以下	9	12										
浮遊物質量	mg/ℓ	70以下	1未満	1未満										
大腸菌群数	個/㎤	3,000以下	100未満	100未満										
窒素含有量	mg/ℓ	10以下												
燐含有量	mg/ℓ	1以下												

※基準値：廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法及び栃木県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例

令和６年度　搬入量　　（単位：ｋℓ）

区　分	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
し尿	181.8	149.4											331.2
浄化槽汚泥	1,008.0	1,092.6											2,100.6
計	1,189.8	1,242.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,431.8