令和６年度　し尿処理施設放流水測定結果

| 区　分 | 単位 | 基準値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | － | 5.8～8.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7 | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/ℓ | 20以下 | 2 | 1未満 | 1 | 1 | 1未満 | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量 | mg/ℓ | 30以下 | 9 | 12 | 14 | 10 | 12 | | | | | | | |
| 浮遊物質量 | mg/ℓ | 70以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | 個/㎤ | 3,000以下 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | | | | | | | |
| 窒素含有量 | mg/ℓ | 10以下 | | | | | | | | | | | | |
| 燐含有量 | mg/ℓ | 1以下 | | | | | | | | | | | | |

※基準値：廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法及び栃木県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例

令和６年度　搬入量　（単位：ｋℓ）

| 区　分 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| し尿 | 181.8 | 149.4 | 138.6 | 163.8 | 151.2 | | | | | | | | 784.8 |
| 浄化槽汚泥 | 1,008.0 | 1,092.6 | 1,036.8 | 1,040.4 | 883.8 | | | | | | | | 5,061.6 |
| 計 | 1,189.8 | 1,242.0 | 1,175.4 | 1,204.2 | 1,035.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,846.4 |