令和６年度　し尿処理施設放流水測定結果

| 区　分 | 単位 | 基準値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | － | 5.8～8.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/ℓ | 20以下 | 2 | 1未満 | 1 | 1 | 1未満 | 1 | 1未満 | | | | | |
| 化学的酸素要求量 | mg/ℓ | 30以下 | 9 | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 | 10 | | | | | |
| 浮遊物質量 | mg/ℓ | 70以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1 | 1未満 | 1 | | | | | |
| 大腸菌群数 | 個/㎤ | 3,000以下 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | | | | | |
| 窒素含有量 | mg/ℓ | 10以下 | | | | | | 11 | | | | | | |
| 燐含有量 | mg/ℓ | 1以下 | | | | | | 0.06未満 | | | | | | |

※基準値：廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法及び栃木県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（栃木県上乗せ基準）

※窒素含有量及び燐含有量の基準値は、栃木県上乗せ基準の日間平均値としているが、同基準の適用区域は湯ノ湖水域及び中禅寺湖水域に限ります。

※水質汚濁防止法による基準値は、窒素含有量が日間平均60、燐含有量は日間平均８です。

令和６年度　搬入量

（単位：ｋℓ）

| 区　分 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| し尿 | 181.8 | 149.4 | 138.6 | 163.8 | 151.2 | 156.6 | 156.6 | | | | | | 1,098.0 |
| 浄化槽汚泥 | 1,008.0 | 1,092.6 | 1,036.8 | 1,040.4 | 883.8 | 981.0 | 1,038.6 | | | | | | 7,081.2 |
| 計 | 1,189.8 | 1,242.0 | 1,175.4 | 1,204.2 | 1,035.0 | 1,137.6 | 1,195.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,179.2 |